

ГАУК г. Москвы ПКиО "Лианозовский"

25 июня 2020 года

Проверки (24)

Предстоящая проверка	№ 772004440546
Орган контроля Приказ органа ФИО проверяющ. Номер ФРГУ Цель	Главное управление МЧС России по г. Москве № 131-9-2 Крайнов Сергей Анатольевич 10001014350 Цель - проверка выполнения ранее выданного предписания от 16.12.2019 № 486/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара; задачи - осуществление в порядке...
Период Тип	29.06.2020 — 24.07.2020 Внеплановая, выездная
Выявлены нарушения	№ 771904065776
Орган контроля Приказ органа ФИО проверяющ. Номер ФРГУ Цель	Главное управление МЧС России по г. Москве № 486-9-2 инспектор 2 РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве, старший инспектор 2 РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве, старший инженер 2 РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве, старший инженер 2 РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве 10001014350 ЦЕЛЬ - во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 05 ноября 2019 года № ЮБ-П4-95464; ЗАДАЧИ - осуществление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, проверки соблюдения требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами и принимаемыми в...
Период Тип	04.12.2019 — 31.12.2019 Внеплановая, выездная
Факт. дата пров. Факт. ФИО пров. Факт. место пров. Дата акта Место составл.	13.12.2019 — 4 часа Пахомов Александр Николаевич 127572, Москва г, Угличская ул, дом 13 16.12.2019 127572, Москва г, Угличская ул, дом 13
Суть нарушения Предписание	Нарушение 1 требования к ограничению распространения пожара - не обеспечено размещение групповых баллонных установок у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий в шкафах или будках из негорючих материалов и имеющих естественную вентиляцию, исключаящую образование в них взрывоопасных смесей
Реквизиты предп. Дата предписания Срок выполнения Статус	№ 486/1/1 16.12.2019 16.06.2020 Исполнено
Суть нарушения Предписание	Нарушение 2 требования к ограничению распространения пожара - не обеспечено хранение баллонов с горючим газом отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом
Реквизиты предп. Дата предписания Срок выполнения Статус	№ 486/1/1 16.12.2019 16.06.2020 Исполнено

Суть нарушения Предписание	Нарушение 3 требования к первичным средствам пожаротушения - не обеспечено соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей
Реквизиты предп.	№ 486/1/1
Дата предписания	16.12.2019
Срок выполнения	16.06.2020
Статус	Исполнено
Суть нарушения Предписание	Нарушение 4 требования к ограничению распространения пожара - не предусмотрена конструктивная огнезащита деревянных конструкций несущих элементов мансарды, обеспечивающая предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности K0
Реквизиты предп.	№ 486/1/1
Дата предписания	16.12.2019
Срок выполнения	16.06.2020
Статус	Исполнено
Суть нарушения Предписание	Нарушение 5 требования к автоматическим системам противопожарной защиты - не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре)
Реквизиты предп.	№ 486/1/1
Дата предписания	16.12.2019
Срок выполнения	16.06.2020
Статус	Исполнено
Суть нарушения Предписание	Нарушение 6 требования к ограничению распространения пожара - не отделена пристроенная котельная на дизельном топливе от основного здания противопожарной стеной 2-го типа, перекрытие котельной не выполнено из материалов НГ
Реквизиты предп.	№ 486/1/1
Дата предписания	16.12.2019
Срок выполнения	16.06.2020
Статус	Исполнено
Суть нарушения Предписание	Нарушение 7 требования к ограничению распространения пожара - не выполнена дверь в противопожарной перегородке, отделяющей подвал от 1 этажа противопожарной с требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30
Реквизиты предп.	№ 486/1/1
Дата предписания	16.12.2019
Срок выполнения	16.06.2020
Статус	Исполнено
Суть нарушения Предписание	Нарушение 8 организационные мероприятия - не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Реквизиты предп.	№ 486/1/1
Дата предписания	16.12.2019
Срок выполнения	16.06.2020
Статус	Исполнено
Суть нарушения Предписание	Нарушение 9 требования к путям эвакуации - не выполнена дверь запасного эвакуационного выхода на путях эвакуации из помещений 1 этажа открывающейся по направлению выхода из здания
Реквизиты предп.	№ 486/1/1
Дата предписания	16.12.2019
Срок выполнения	16.06.2020
Статус	Исполнено
Суть нарушения Предписание	Нарушение 10 требования к путям эвакуации - не обеспечивает запор на двери запасного эвакуационного выхода возможность ее свободного открывания изнутри без ключа
Реквизиты предп.	№ 486/1/1
Дата предписания	16.12.2019
Срок выполнения	16.06.2020
Статус	Исполнено

Суть нарушения	Нарушение 11 требования к путям эвакуации
Предписание	- допущено устройство в полу на пути эвакуации из помещений игровых залов перепадов высот менее 40 см, препятствующих свободной эвакуации людей
Реквизиты предп.	№ 486/1/1
Дата предписания	16.12.2019
Срок выполнения	16.06.2020
Статус	Исполнено

Нарушения не выявлены	№ 771802081113
Орган контроля	Главное управление МЧС России по г. Москве
Приказ органа	№ 367-9-2
ФИО проверяющ.	Крайнов Сергей Анатольевич
Номер ФРГУ	10001014350
Цель	Контроль за исполнением предписания ГПН №65/1/1 от 11.05.2018г. об устранении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.
Период	08.11.2018 — 05.12.2018
Тип	Внеплановая, выездная
Юр. адрес	127572, город Москва, Угличская улица, дом 13
Факт. дата пров.	03.12.2018 — 1 час
Факт. ФИО пров.	Крайнов Сергей Анатольевич
Представитель	Окутин А.А. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров.	127572, город Москва, Угличская улица, дом 13
Дата акта	04.12.2018
Место составл.	127572, город Москва, Угличская улица, дом 13
Результат	Нарушения не выявлены

Нарушения не выявлены	№ 771800594704
Орган контроля	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
Приказ органа	№ 02-30-00230
ФИО проверяющ.	Богданова О. В., Смирнов М. А., Стаднюк Т. Г., Севостьянова Е. И., Заболотнова Д. М., Григорьева Л. И., Артамонов А. С.
Номер ФРГУ	10001029839
Цель	Цель: контроль выполнения предписания должностного лица об устранении нарушений санитарных требований № 30-00117-01 от 06 апреля 2018 года задача: контроль за соблюдением обязательных требований в сфере санитарно...
Период	06.08.2018 — 31.08.2018
Тип	Внеплановая, выездная
Юр. адрес	г. Москва, ул. Угличская, д. 13
Факт. дата пров.	30.08.2018 — 6 часов
Факт. ФИО пров.	Стаднюк Т. Г., Заболотнова Д. М.
Представитель	Дейникова О. А. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров.	г. Москва, ул. Гончарова, д. 6
Дата акта	13.08.2018
Место составл.	г. Москва, ул. Гончарова, д. 6
Результат	Нарушения не выявлены

Нарушения не выявлены № 771800490310

Орган контроля	Главное управление МЧС России по г. Москве
Приказ органа	№ 374-9-3
ФИО проверяющ.	Ибрагимов Руслан Айдарович, Черняев Иван Яковлевич, Рябов Дмитрий Павлович
Номер ФРГУ	10001014350
Цель	Цель: Контроль за исполнением предписания ГПН № 575/1/1 от 18.12.2018 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. Задачами настоящей проверки являются...
Период	21.06.2018 — 18.07.2018
Тип	Внеплановая, выездная
Факт. дата пров.	21.06.2018 — 2 часа
Факт. ФИО пров.	Ибрагимов Руслан Айдарович
Представитель	Окутин Антон Александрович — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров.	Москва, улица Руставели, вл. 7, стр. 1,2
Дата акта	25.06.2018
Место составл.	Москва, улица Руставели, вл. 7, стр. 1,2
Результат	Нарушения не выявлены

Выявлены нарушения

№ 771800283341

Орган контроля	Главное управление МЧС России по г. Москве
Приказ органа	№ 65-9-2
ФИО проверяющ.	Крайнов Сергей Анатольевич
Номер ФРГУ	10001014350
Цель	Проверка выполнения ранее выданного Предписания №171/1/1 от «29» июня 2017г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности.
Период	11.04.2018 — 11.05.2018
Тип	Внеплановая, выездная
Юр. адрес	127572, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА УГЛИЧСКАЯ, ДОМ 13
Факт. дата пров.	11.05.2018 — 5 часов
Факт. ФИО пров.	Крайнов Сергей Анатольевич
Представитель	Окутин А.А. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров.	127572, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА УГЛИЧСКАЯ, ДОМ 13
Дата акта	11.05.2018
Место составл.	127572, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА УГЛИЧСКАЯ, ДОМ 13
Суть нарушения	Нарушение 1 на объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта
Предписание	на объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта
Реквизиты предп.	65/1/1
Дата предписания	11.05.2018
Срок выполнения	15.10.2018
Статус	Исполнено

Выявлены нарушения

№ 77180702514229

Орган контроля	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
Номер ФРГУ	10001029839
Цель	Соблюдение обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека
Дата начала	12.03.2018
Длительность	20 дней
Тип	Плановая, выездная
Юр. адрес	ул. Угличская, д.13
Факт. адрес	127572, г.Москва, ул. Угличская, д.13 127254, г.Москва, ул. Гончарова, д.6
Место объекта	г.Москва

Факт. дата пров.	12.03.2018 — 11 часов
Факт. ФИО пров.	Заболотнова Д. М., Стаднюк Т. Г.
Представитель	Дейникова О. А. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров.	ул. Угличская, д.13
Дата акта	06.04.2018
Место составл.	ул. Угличская, д.13
Суть нарушения	Нарушение 1 - показатель коэффициента пульсации в кабинете секретаря на рабочем месте составил 7,7% при норме не более 5% - не обеспечено выполнение в полном объеме комплекса мероприятий по дезинфекции, дератизации, дезинсекции
Предписание	устранить выявленные нарушения санитарных правил
Реквизиты предп.	30-00117-01
Дата предписания	06.04.2018
Срок выполнения	06.06.2018
Статус	Исполнено
Суть нарушения	Нарушение 2 - не обеспечен должный охват иммунизацией работников проф. прививками - не обеспечено проведение обследования сотрудников на туберкулез - не обеспечен контроль за проведением иммунизации против кори - не привиты женщины против краснухи - отсутствуют сведения о проведении прививок против гепатита А и дезинтерии - отсутствуют сведения о проведении прививок против гепатита В - не представлены сведения о проведении проф. вакцинации против гриппа
Предписание	устранить выявленные нарушения санитарных правил
Реквизиты предп.	30-00117-01
Дата предписания	06.04.2018
Срок выполнения	06.06.2018
Статус	Исполнено
Суть нарушения	Нарушение 3 не обеспечено размещение знаков о запрете курения
Предписание	устранить выявленные нарушения санитарных правил
Реквизиты предп.	30-00117-01
Дата предписания	06.04.2018
Срок выполнения	06.06.2018
Статус	Исполнено
Выявлены нарушения	№ 00180702336066
Орган контроля	Московско Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
Номер ФРГУ	10001004035
Цель	Федеральный государственный контрольный надзор в области рыболовства и сохранения ВБР Ф3 от 20.12.2004 № 166-Ф3
Дата начала	12.03.2018
Длительность	48 часов
Тип	Плановая, выездная
Юр. адрес	127572,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА УГЛИЧСКАЯ,ДОМ 13,
Факт. адрес	127572,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА УГЛИЧСКАЯ,ДОМ 13,
Факт. дата пров.	12.03.2018 — 8 часов
Факт. ФИО пров.	Моськин А.В., Гайдуков Р.Ю.
Факт. место пров.	127572,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА УГЛИЧСКАЯ,ДОМ 13
Дата акта	12.03.2018
Место составл.	127572,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА УГЛИЧСКАЯ,ДОМ 13
Суть нарушения	Нарушение 1 Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов статья 8.33 КоАП РФ
Результат неизвестен	№ 77170702959946
Орган контроля	Главное управление МЧС России по г. Москве
Приказ органа	№ 575-9-3 — 04.12.2017
ФИО проверяющ.	Старший инспектор 3 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве Ибрагимов Руслан Айдарович
Номер ФРГУ	10001014350
Цель	Контроль за исполнением предписания ГПН № 255/1/1 от 25.05.2017 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Период	07.12.2017 — 20.12.2017
Тип	Внеплановая, выездная
Юр. адрес	Москва, ул. Угличская, д. 13.
Адрес проверки	Москва, ул. Руставели, вл. 7, стр.1,2.
Выявлены нарушения	№ 77170702810401
Орган контроля	Государственная инспекция труда в городе Москве
Приказ органа	№ 7-41527-17-ОБ/1221/22/1 — 31.10.2017
ФИО проверяющ.	Осипова Анастасия Андреевна Государственный инспектор труда Пригон Юлия Владимировна Заместитель начальника отдела
Номер ФРГУ	316550130
Цель	Защита прав и интересов работников, в связи с поступлением в Инспекцию обращения работника от 12.10.2017 г. № 7-41527-17-ОБ по вопросам оплаты труда, оформления и расторжения трудового договора.
Период	02.11.2017 — 30.11.2017
Тип	Внеплановая, документарная
Юр. адрес	127572, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА УГЛИЧСКАЯ, ДОМ 13
Факт. дата пров.	15.11.2017 — 20 часов
Факт. ФИО пров.	Государственный инспектор труда, Осипова Анастасия Андреевна Заместитель начальника отдела, Пригон Юлия Владимировна
Представитель	Мокрова Светлана Валентиновна начальник отдела кадров — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров.	115582, Москва, ул. Домодедовская, д.24, к.3
Дата акта	15.11.2017
Место составл.	115582, Москва, ул. Домодедовская, д.24, к.3
Нарушение 1	
Суть нарушения	Нарушение обязательных требований
Предписание	Нарушение обязательных требований
Нарушитель	ГАУК Г. МОСКВЫ ПКИО "ЛИАНОЗОВСКИЙ"
Реквизиты предп.	7-41527-17-ОБ/1221/22/3
Дата предписания	15.11.2017
Основание	В нарушении ч.1 ст.140 ТК РФ
Срок выполнения	27.11.2017
Статус	Исполнено
Выявлены нарушения	№ 77170702758760
Орган контроля	Государственная инспекция труда в городе Москве
Приказ органа	№ 7-40484-17-ОБ/1221/5/1 — 13.10.2017
ФИО проверяющ.	Осипова Анастасия Андреевна Государственный инспектор труда Ионочкина Александра Сергеевна Начальник отдела
Номер ФРГУ	316550130
Цель	Защита прав и интересов работников, в связи с поступлением в Инспекцию обращения работника от 05.10.2017 г. № 7-40484-17-ОБ по вопросам оплаты труда.
Период	17.10.2017 — 14.11.2017
Тип	Внеплановая, документарная
Юр. адрес	127572, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА УГЛИЧСКАЯ, ДОМ 13
Факт. дата пров.	08.11.2017 — 20 часов
Факт. ФИО пров.	Осипова Анастасия Андреевна Государственный инспектор труда Ионочкина Александра Сергеевна Начальник отдела
Представитель	Мокрова Светлана Валентиновна начальник отдела кадров — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров.	115582, Москва, ул. Домодедовская, д.24, к.3
Дата акта	08.11.2017
Место составл.	115582, Москва, ул. Домодедовская, д.24, к.3

Нарушение 1
 Суть нарушения В приложении № 2 от 01.04.2016 г. Правил внутреннего трудового распорядка установлено, что выплата заработной платы производится за первую половину месяца – 19-го числа текущего месяца, за вторую половину месяца – 05 числа следующего за текущим месяца, что не соответствует требованиям ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации.
 Предписание В приложении № 2 от 01.04.2016 г. Правил внутреннего трудового распорядка установлено, что выплата заработной платы производится за первую половину месяца – 19-го числа текущего месяца, за вторую половину месяца – 05 числа следующего за текущим месяца, что не соответствует требованиям ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации.
 Нарушитель ГАУК Г. МОСКВЫ ПКМО "ЛИАНОЗОВСКИЙ"
 Реквизиты предп. 7-40484-17-ОБ/1221/5/3
 Дата предписания 08.11.2017
 Основание ч. 6 ст. 136 ТК РФ.
 Срок выполнения 20.11.2017
 Статус Исполнено

Нарушение 2
 Суть нарушения нарушение обязательных требований
 Предписание нарушение обязательных требований
 Нарушитель ГАУК Г. МОСКВЫ ПКМО "ЛИАНОЗОВСКИЙ"
 Реквизиты предп. 7-40484-17-ОБ/1221/5/3
 Дата предписания 08.11.2017
 Основание ч. 1 ст. 140 ТК РФ
 Срок выполнения 20.11.2017
 Статус Исполнено

Нарушение 3
 Суть нарушения нарушение обязательных требований
 Предписание нарушение обязательных требований
 Нарушитель ГАУК Г. МОСКВЫ ПКМО "ЛИАНОЗОВСКИЙ"
 Реквизиты предп. 7-40484-17-ОБ/1221/5/3
 Дата предписания 08.11.2017
 Основание ч.6 ст. 136 ТК РФ
 Срок выполнения 20.11.2017
 Статус Исполнено

Нарушение 4
 Суть нарушения нарушение обязательных требований
 Предписание нарушение обязательных требований
 Нарушитель ГАУК Г. МОСКВЫ ПКМО "ЛИАНОЗОВСКИЙ"
 Реквизиты предп. 7-40484-17-ОБ/1221/5/3
 Дата предписания 08.11.2017
 Основание ст. 236 ТК РФ
 Срок выполнения 20.11.2017
 Статус Исполнено

Нарушение 5
 Суть нарушения нарушение обязательных требований
 Предписание нарушение обязательных требований
 Нарушитель ГАУК Г. МОСКВЫ ПКМО "ЛИАНОЗОВСКИЙ"
 Реквизиты предп. 7-40484-17-ОБ/1221/5/3
 Дата предписания 08.11.2017
 Срок выполнения 20.11.2017
 Статус Исполнено

Нарушения не выявлены

№ 77170700446868

Орган контроля Главное управление МЧС России по г. Москве
 Цель Пожарный надзор 69-ФЗ

Дата начала Август 2017
 Длительность 20 дней
 Тип Плановая, выездная

Юр. адрес 127572, г. Москва, УЛИЦА УГЛИЧСКАЯ, д. 13
 Факт. адрес УЛИЦА СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ, 1
 Улица Софьи Ковалевской

Место объекта УЛИЦА СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ, 1
 Улица Софьи Ковалевской

Факт. дата пров. 01.08.2017 — 6 часов
 Факт. ФИО пров. инженер 4 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по САО Главного управления МЧС России по г. Москве Исаев Валерий Шамсутдинович
 Представитель Мальцев А.В. по доверенности — представитель ознакомлен с актом
 Факт. место пров. г.Москва, ул. Софьи ковалевской 1
 Дата акта 17.08.2017
 Место составл. г.Москва, ул. Софьи ковалевской 1
 Результат Нарушения не выявлены

Выявлены нарушения

№ 77170700431170

Орган контроля Центральное управление госавтодорнадзора
 Цель Выполнение транспортного законодательства, 259-ФЗ от 08.11.2007

Дата начала Август 2017
 Длительность 20 дней
 Тип Плановая, выездная

Юр. адрес 127572,г. Москва,ул. Угличская,д.13
 Факт. адрес 127572,г. Москва,ул. Угличская,д.13
 127572,г. Москва,ул. Угличская

Факт. дата пров. 01.08.2017 — 11 часов
 Факт. ФИО пров. Мащенко Сергей Викторович Старший государственный инспектор
 Факт. место пров. г. Москва, Угличская, 13
 Дата акта 17.08.2017
 Место составл. г. Москва, Угличская, 13

Нарушение 1

Суть нарушения Отсутствие сверки сведений о дорожно-транспортных происшествиях с органами ГИБДД
 Предписание Отсутствие сверки сведений о дорожно-транспортных происшествиях с органами ГИБДД
 Нарушитель Юридическое лицо ГАУК г. Москвы ПКЮ "Лианозовский"
 Реквизиты предп. от 17.08.2017 №202
 Основание Правил учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 № 647
 Статус Исполнено

Адм. наказание № протокола 012150 от 17.08.2017г., статья КоАП 12.31.1/6 постановление №012757 от 17.08.2017г.
 Исп. постановл. административный штраф на юридическое лицо 25000.00 руб.
 постановление №012757 от 17.08.2017г. оплачено 0.00 руб.

Нарушение 2

Суть нарушения Осуществление перевозок выпуск на линию грузов и пассажиров без тахографа
 Предписание Осуществление перевозок выпуск на линию грузов и пассажиров без тахографа
 Нарушитель Должностное лицо Андронов Михаил Андреевич
 Реквизиты предп. от 17.08.2017 №202
 Основание Постановления Правительства РФ от 23.11.2012 № 1213 О требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснащения транспортных средств тахографами, правилах их использования, обслуживания и контроля их работы Требованиям к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 13.02.2013 № 36 Порядка оснащения транспортных средств тахографами, утвержденного Приказом Минтранса РФ от 21.08.2013 № 273 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ О безопасности дорожного движения
 Статус Исполнено

Адм. наказание № протокола 012151 от 17.08.2017г., статья КоАП 11.23/1 постановление №012756 от 17.08.2017г.
 Исп. постановл. административный штраф на должностное лицо 5000.00 руб.
 постановление №012756 от 17.08.2017г. оплачено 0.00 руб.

Выявлены нарушения

№ 77170701737820

Орган контроля Главное управление МЧС России по г. Москве
 Приказ органа № 171-9-2 — 21.06.2017
 ФИО проверяющ. инженер 2 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по СВАО Главного управления МЧС России по г. Москве Крайнов Сергей Анатольевич
 Номер ФРГУ 10001014350
 Цель Контроль за исполнением предписания ГПН №412/1/1 от 26.10.2016г. об устранении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Период	26.06.2017 — 21.07.2017
Тип	Внеплановая, выездная
Юр. адрес	127572, город Москва, улица Угличская, дом 13
Адрес проверки	127572, город Москва, улица Угличская, дом 13
Факт. дата пров.	29.06.2017 — 3 часа
Факт. ФИО пров.	Крайнов Сергей Анатольевич, инженер 2 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по СВАО Главного управления МЧС России по г. Москве
Представитель	директор Сальников Дмитрий Сергеевич — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров.	127572, город Москва, улица Угличская, дом 13
Дата акта	29.06.2017
Место составл.	127572, город Москва, улица Угличская, дом 13
Суть нарушения	Нарушение 1 в части цокольного этажа, не изолированной от общей лестничной клетки противопожарными преградами, размещено хозяйственное помещение (кладовая) (помещение №7)
Предписание	в части цокольного этажа, не изолированной от общей лестничной клетки противопожарными преградами, размещено хозяйственное помещение (кладовая) (помещение №7)
Нарушитель	ГАУК г.Москвы ПКМО «Лианозовский»
Реквизиты предп.	171/1/1
Дата предписания	29.06.2017
Срок выполнения	02.04.2018
Статус	Исполнено
Суть нарушения	Нарушение 2 в помещении встроенной котельной, расположенном в цокольном этаже (помещение №2), установлен расходный бак для жидкого топлива вместительностью более 0,8 кубических метров
Предписание	в помещении встроенной котельной, расположенном в цокольном этаже (помещение №2), установлен расходный бак для жидкого топлива вместительностью более 0,8 кубических метров
Нарушитель	ГАУК г.Москвы ПКМО «Лианозовский»
Реквизиты предп.	171/1/1
Дата предписания	29.06.2017
Срок выполнения	02.04.2018
Статус	Исполнено
Суть нарушения	Нарушение 3 в помещении котельной при использовании жидкого топлива не предусмотрены легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,003 кв.метра на 1 кубический метр свободного объема помещения, в котором находятся котлы, топливоподающее оборудование, трубопроводы
Предписание	в помещении котельной при использовании жидкого топлива не предусмотрены легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,003 кв.метра на 1 кубический метр свободного объема помещения, в котором находятся котлы, топливоподающее оборудование, трубопроводы
Нарушитель	ГАУК г.Москвы ПКМО «Лианозовский»
Реквизиты предп.	171/1/1
Дата предписания	29.06.2017
Срок выполнения	02.04.2018
Статус	Исполнено
Суть нарушения	Нарушение 4 на объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта
Предписание	на объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта
Нарушитель	ГАУК г.Москвы ПКМО «Лианозовский»
Реквизиты предп.	171/1/1
Дата предписания	29.06.2017
Срок выполнения	02.04.2018
Статус	Исполнено
Выявлены нарушения	№ 77170701580944
Орган контроля	Главное управление МЧС России по г. Москве
Приказ органа	№ 255-9-3 — 25.04.2017
ФИО проверяющ.	Старший инспектор 3 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве Ибрагимов Руслан Айдарович
Номер ФРГУ	10001014350
Цель	Контроль за исполнением предписания ГПН № 1037/1/1 от 15.12.2016 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Период	27.04.2017 — 25.05.2017
Тип	Внеплановая, выездная

Юр. адрес	Москва, ул. Угличская, д. 13.
Адрес проверки	Москва, ул. Руставели, вл. 7
Факт. дата пров.	27.04.2017 — 3 часа
Факт. ФИО пров.	Старший инспектор 3 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве Ибрагимов Руслан Айдарович
Представитель	заместитель директора по коммерческим вопросам ГАУК г. Москвы ПКИО Лианозовский Зотова Н.Н., заместитель директора по безопасности ГАУК г. Москвы ПКИО Лианозовский Мальцев А.В. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров.	Москва, ул. Руставели, вл. 7, стр.1, 2
Дата акта	25.05.2017
Место составл.	Москва, ул. Руставели, вл. 7, стр.1, 2
Суть нарушения	Нарушение 1 Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения хозблок строение № 1 обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Предписание	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения хозблок строение № 1 обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Нарушитель	Директор ГАУК г. Москвы ПКИО Лианозовский.
Реквизиты предп.	Предписание № 255/1/1 от 25.05.2017 года
Дата предписания	25.05.2017
Основание	п. 20 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года
Срок выполнения	01.12.2017
Статус	Исполнено
Принятые меры	В отношении должностного лица, заместителя директора по коммерческим вопросам ГАУК г. Москвы ПКИО Лианозовский Зотовой Н.Н. составлен административный протокол по части 12, ст.19.5 КоАП РФ
Адм. наказание	В отношении должностного лица, заместителя директора по коммерческим вопросам ГАУК г. Москвы ПКИО Лианозовский Зотовой Н.Н. составлен административный протокол по части 12, ст.19.5 КоАП РФ
Суть нарушения	Нарушение 2 2. Древесина применяемая для настила планшета сцены не подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях.
Предписание	2. Древесина применяемая для настила планшета сцены не подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях.
Нарушитель	Директор ГАУК г. Москвы ПКИО Лианозовский.
Реквизиты предп.	Предписание № 255/1/1 от 25.05.2017 года
Дата предписания	25.05.2017
Основание	ст.1, ст. 3, ст. 4, ст. 6 ФЗ 123 от 22.07.2008 года Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.212 Приказа от 16 апреля 2014 года N 474 Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.4.11 СП 4.13130.2013 обеспечение огнестойкости объектов защиты.
Срок выполнения	01.12.2017
Статус	Исполнено
Принятые меры	В отношении должностного лица, заместителя директора по коммерческим вопросам ГАУК г. Москвы ПКИО Лианозовский Зотовой Н.Н. составлен административный протокол по части 12, ст.19.5 КоАП РФ
Адм. наказание	В отношении должностного лица, заместителя директора по коммерческим вопросам ГАУК г. Москвы ПКИО Лианозовский Зотовой Н.Н. составлен административный протокол по части 12, ст.19.5 КоАП РФ
Выявлены нарушения	№ 77160701278268
Орган контроля	Главное управление МЧС России по г. Москве
Приказ органа	№ 1037-9-3 — 06.12.2016
ФИО проверяющ.	Старший инспектор 3 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве Ибрагимов Руслан Айдарович
Номер ФРГУ	10001014350
Цель	Контроль за исполнением предписания ГПН № 170/1/170 от 12.04.2016 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Период	08.12.2016 — 23.12.2016
Тип	Внеплановая, выездная
Юр. адрес	127572, Москва, ул. Угличская, д. 13.
Адрес проверки	127254, Москва, ул. Руставели, вл. 7, стр. 1,2

Факт. дата пров. 08.12.2016 — 2 часа
 Факт. ФИО пров. Старший инспектор 3 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве Ибрагимов Руслан Айдарович
 Представитель директор ГАУК г. Москвы ПКМО "Лианозовский" Стрижов П.Н. — представитель ознакомлен с актом
 Факт. место пров. г. Москва, ул. Руставели, вл. 7, стр. 1, 2
 Дата акта 15.12.2016
 Место составл. г. Москва, ул. Руставели, вл. 7, стр. 1, 2

Нарушение 1

Суть нарушения Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения хозблок строение № 1 обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Предписание Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения хозблок строение № 1 обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Нарушитель Директор ГАУК г. Москвы ПКМО Лианозовский, Стрижов П.Н.

Реквизиты предп. Предписание № 1037/1/1 от 15.12.2016 года

Дата предписания 15.12.2016

Основание п. 20 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года

Срок выполнения 03.04.2017

Статус Исполнено

Принятые меры Адм. наказание В отношении директора составлен административный протокол по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ. директор Стрижов П.Н.

Нарушение 2

Суть нарушения Помещения технического назначения электрощитовая и серверная в строении 2 не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа EI 45 и перекрытиями не ниже 3-го типа REI 45.

Предписание Помещения технического назначения электрощитовая и серверная в строении 2 не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа EI 45 и перекрытиями не ниже 3-го типа REI 45.

Нарушитель Директор ГАУК г. Москвы ПКМО Лианозовский, Стрижов П.Н.

Реквизиты предп. Предписание № 1037/1/1 от 15.12.2016 года

Дата предписания 15.12.2016

Основание ст.1, ст. 3, ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.212 Приказа от 16 апреля 2014 года N 474 Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.4.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты, ограничение распространения пожара на объектах защиты

Срок выполнения 03.04.2017

Статус Исполнено

Принятые меры Адм. наказание В отношении директора составлен административный протокол по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ. директор Стрижов П.Н.

Нарушение 3

Суть нарушения Древесина применяемая для настила планшета сцены не подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях.

Предписание Древесина применяемая для настила планшета сцены не подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях.

Нарушитель Директор ГАУК г. Москвы ПКМО Лианозовский, Стрижов П.Н.

Реквизиты предп. Предписание № 1037/1/1 от 15.12.2016 года

Дата предписания 15.12.2016

Основание ст.1, ст. 3, ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.212 Приказа от 16 апреля 2014 года N 474 Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.4.11 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты, ограничение распространения пожара на объектах защиты

Срок выполнения 03.04.2017

Статус Исполнено

Принятые меры Адм. наказание В отношении директора составлен административный протокол по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ. директор Стрижов П.Н.

Нарушения не выявлены № 00160701101504

Орган контроля	Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Приказ органа	№ 0802-1064/2016 — 05.10.2016
ФИО проверяющ.	старший государственный инспектор города Москвы в области охраны окружающей среды Виноградова Ольга Александровна
Номер ФРГУ	7700000010000004036
Цель	С целью проверки выполнения требований предписания об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды от 13.05.2016 № 0802-394/2016-5, проверка соблюдения требований природоохранного законодательства
Период	17.10.2016 — 14.11.2016
Тип	Внеплановая, документарная
Юр. адрес	г. Москва, ул. Углическая, д.13
Адрес проверки	г. Москва, ул. Углическая, д.13
Факт. дата пров.	28.10.2016 — 1 час
Факт. ФИО пров.	Виноградова Ольга Александровна, главный государственный инспектор ОЭК ВАО и СВАО Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Представитель	заместитель директора ГАУК г.Москвы ПКИО «Лианозовский» Дейникова О.А. — представитель ознакомлен с актом
Дата акта	08.11.2016
Результат	Нарушения не выявлены

Выявлены нарушения

№ 77160700967476

Орган контроля	Главное управление МЧС России по г. Москве
Приказ органа	№ 412-9-2 — 12.09.2016
ФИО проверяющ.	инженер 2РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по г.Москве Крайнов Сергей Анатольевич
Номер ФРГУ	10001014350
Цель	Контроль за исполнением предписания ГПН № 1321/1/1 от 14.12.2015 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы пожара
Период	26.09.2016 — 21.10.2016
Тип	Внеплановая, выездная
Юр. адрес	127572, город Москва, Угличская улица, дом 13
Адрес проверки	127572, город Москва, Угличская улица, дом 13
Факт. дата пров.	26.09.2016 — 3 часа
Факт. ФИО пров.	Крайнов Сергей Анатольевич инженер 2 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по СВАО Главного управления МЧС России по г. Москве
Представитель	Директор Стрижов Пвыел Николаевич — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров.	127572, город Москва, Угличская улица, дом 13
Дата акта	26.09.2016
Место составл.	127572, город Москва, Угличская улица, дом 13

Нарушение 1

Суть нарушения	в части цокольного этажа, не изолированной от общей лестничной клетки противопожарными преградами, размещено хозяйственное помещение (кладовая) (помещение №7)
Предписание	в части цокольного этажа, не изолированной от общей лестничной клетки противопожарными преградами, размещено хозяйственное помещение (кладовая) (помещение №7)
Нарушитель	Директор Стрижов Пвыел Николаевич; ГАУК г.Москвы ПКИО "Лианозовский"
Реквизиты предп.	412/1/1
Дата предписания	26.09.2016
Основание	Правила противопожарного режима в РФ
Срок выполнения	01.06.2017
Статус	Исполнено

Нарушение 2

Суть нарушения	в помещении встроенной котельной, расположенном в цокольном этаже (помещение №2), установлен расходный бак для жидкого топлива вместительностью более 0,8 кубических метров
Предписание	в помещении встроенной котельной, расположенном в цокольном этаже (помещение №2), установлен расходный бак для жидкого топлива вместительностью более 0,8 кубических метров
Нарушитель	Директор Стрижов Пвыел Николаевич; ГАУК г.Москвы ПКИО "Лианозовский"
Реквизиты предп.	412/1/1
Дата предписания	26.09.2016
Основание	Федеральный закон ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1 ч.2 п.1; ст.4 ч.4; СП 4.13130.2013, п.5.1.5, п.6.9.10
Срок выполнения	01.06.2017
Статус	Исполнено

Суть нарушения	Нарушение 3 в помещении котельной при использовании жидкого топлива не предусмотрены легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,003 кв.метра на 1 кубический метр свободного объема помещения, в котором находятся котлы, топливоподающее оборудование, трубопроводы
Предписание	в помещении котельной при использовании жидкого топлива не предусмотрены легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,003 кв.метра на 1 кубический метр свободного объема помещения, в котором находятся котлы, топливоподающее оборудование, трубопроводы
Нарушитель	Директор Стрижов Пвыел Николаевич; ГАУК г.Москвы ПКИО "Лианозовский"
Реквизиты предп.	412/1/1
Дата предписания	26.09.2016
Основание	Федеральный закон ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1 ч.2 п.1; ст.4 ч.4; СП 89.1330.2012, п.7.8, п.7.9, п.7.10, п.7.11
Срок выполнения	01.06.2017
Статус	Исполнено

Суть нарушения	Нарушение 4 на объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта
Предписание	на объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта
Нарушитель	Директор Стрижов Пвыел Николаевич; ГАУК г.Москвы ПКИО "Лианозовский"
Реквизиты предп.	412/1/1
Дата предписания	26.09.2016
Основание	Правила противопожарного режима в РФ
Срок выполнения	01.06.2017
Статус	Исполнено

Нарушения не выявлены	№ 77160601755530
Орган контроля	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
Приказ органа	№ 02-26-00572 — 27.07.2016
ФИО проверяющ.	ведущий специалист-эксперт Карасева Н.А.
Номер ФРГУ	10001029839
Цель	Проверка выполнения юл раннее выданного предписания
Период	28.07.2016 — 24.08.2016
Тип	Внеплановая, выездная
Юр. адрес	ул. Угличская, д.13
Адрес проверки	ул. Угличская, д.13
Факт. дата пров.	24.08.2016 — 1 час
Факт. ФИО пров.	Томилов С.В. главный специалист-эксперт
Представитель	Зорикова Т.А. начальник участка — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров.	ул. Софьи Ковалевской, вл. 1
Дата акта	24.08.2016
Место составл.	ул. Софьи Ковалевской, вл. 1
Результат	Нарушения не выявлены

Выявлены нарушения	№ 77160601696248
Орган контроля	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
Приказ органа	№ 02-26-00521 — 30.06.2016
ФИО проверяющ.	специалист-эксперт Карасева Н.А.
Номер ФРГУ	10001029839
Цель	Возникновение угрозы причинения жизни, здоровью граждан
Решение	01.07.2016
Должность	Прокурор округа
ФИО	Кремнев К.К.
Место решения	Прокуратура САО
Период	Июль 2016 — 28.07.2016
Тип	Внеплановая, выездная
Юр. адрес	ул. Угличская, д.13
Адрес проверки	ул. Угличская, д.13

Факт. дата пров.	06.07.2016 — 2 часа
Факт. ФИО пров.	вед. спец.-эксперт Карасева Н.А.
Представитель	зам. директора Дейникова О.А. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров.	ул. С. Ковалевской, вл. 1
Дата акта	12.07.2016
Место составл.	ул. С. Ковалевской, вл. 1
Нарушение 1	
Суть нарушения	нарушение санитарных норм
Предписание	нарушение санитарных норм
Нарушитель	ЮЛ, ДЛ
Реквизиты предп.	№ 02-26-00521
Дата предписания	12.07.2016
Основание	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения № 52 -ФЗ от 30.03.1999 г. ст. 11, 29 «Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 19.06.1972 № 983-72) п. 2, п. 16
Срок выполнения	27.07.2016
Статус	Исполнено
Принятые меры	ст. 6.4 КоАП РФ
Адм. наказание	ЮЛ, ДЛ
Результат неизвестен	№ 201601316320
Орган контроля	ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ1) ПЛАН №2016091566 Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве
Цель	Государственный экологический надзор Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
Дата начала	Апрель 2016
Длительность	20 дней
Тип	Плановая, выездная
Факт. адрес	127572, г. Москва, ул. Углическая, д. 13
Выявлены нарушения	№ 77160600914920
Орган контроля	Главное управление МЧС России по г. Москве
Цель	Пожарный надзор 69-ФЗ
Дата начала	Апрель 2016
Длительность	20 дней
Тип	Плановая, выездная
Юр. адрес	127572, г. Москва, улица Углическая, д. 13
Факт. адрес	улица Руставели, вл. 7, стр. 1,2
Место объекта	улица Руставели, вл. 7, стр. 1,2
Факт. дата пров.	06.04.2016 — 3 часа
Факт. ФИО пров.	Ибрагимов Руслан Айдарович старший инспектор 2 РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве
Представитель	директор Прусенков Р.В. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров.	г. Москва, ул. Руставели, вл. 7, стр. 1, 2
Дата акта	12.04.2016
Место составл.	г. Москва, ул. Руставели, вл. 7, стр. 1, 2
Нарушение 1	
Суть нарушения	Руководителем организации не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима.
Предписание	Руководителем организации не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима.
Нарушитель	директор Прусенков Р.В.
Реквизиты предп.	Предписание № 170/1/1 от 12.04.2016 года
Дата предписания	12.04.2016
Основание	п.2 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года
Срок выполнения	01.12.2016
Статус	Исполнено

Принятые меры	В отношении должностного лица директора ГАУК г. Москвы ПКИО "Лианозовский" Прусенкова Р.В., 20.04.2016 года составлен административный протокол № 212 по ч.1, ст. 20.4 КоАП РФ
Адм. наказание	директора ГАУК г. Москвы ПКИО "Лианозовский" Прусенкова Р.В.
Нарушение 2	
Суть нарушения	С сотрудниками парка не проводится противопожарный инструктаж. Также не представлен журнал противопожарного инструктажа с сотрудниками ЧОП.
Предписание	С сотрудниками парка не проводится противопожарный инструктаж. Также не представлен журнал противопожарного инструктажа с сотрудниками ЧОП.
Нарушитель	директор Прусенков Р.В.
Реквизиты предп.	Предписание № 170/1/1 от 12.04.2016 года
Дата предписания	12.04.2016
Основание	п.3 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года
Срок выполнения	01.12.2016
Статус	Исполнено
Принятые меры	В отношении должностного лица директора ГАУК г. Москвы ПКИО "Лианозовский" Прусенкова Р.В., 20.04.2016 года составлен административный протокол № 212 по ч.1, ст. 20.4 КоАП РФ
Адм. наказание	директора ГАУК г. Москвы ПКИО "Лианозовский" Прусенкова Р.В.,
Нарушение 3	
Суть нарушения	Допущено складирование у электрощита в строение 2 горючих материалов.
Предписание	Допущено складирование у электрощита в строение 2 горючих материалов.
Нарушитель	директор Прусенков Р.В.
Реквизиты предп.	Предписание № 170/1/1 от 12.04.2016 года
Дата предписания	12.04.2016
Основание	п.42 "ж" Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года
Срок выполнения	01.12.2016
Статус	Исполнено
Принятые меры	В отношении должностного лица директора ГАУК г. Москвы ПКИО "Лианозовский" Прусенкова Р.В., 20.04.2016 года составлен административный протокол № 212 по ч.1, ст. 20.4 КоАП РФ
Адм. наказание	директора ГАУК г. Москвы ПКИО "Лианозовский" Прусенкова Р.В.,
Нарушение 4	
Суть нарушения	Допущена эксплуатация светильников в подсобном помещении комната № 3 и серверной комната № 2 строения 2 согласно плану БТИ со снятыми колпаками рассеивателями предусмотренными конструкцией светильника.
Предписание	Допущена эксплуатация светильников в подсобном помещении комната № 3 и серверной комната № 2 строения 2 согласно плану БТИ со снятыми колпаками рассеивателями предусмотренными конструкцией светильника.
Нарушитель	директор Прусенков Р.В.
Реквизиты предп.	Предписание № 170/1/1 от 12.04.2016 года
Дата предписания	12.04.2016
Основание	п.42 "в" Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года
Срок выполнения	01.12.2016
Статус	Исполнено
Принятые меры	В отношении должностного лица директора ГАУК г. Москвы ПКИО "Лианозовский" Прусенкова Р.В., 20.04.2016 года составлен административный протокол № 213 по ч.3, ст. 20.4 КоАП РФ
Адм. наказание	директора ГАУК г. Москвы ПКИО "Лианозовский" Прусенкова Р.В.,
Нарушение 5	
Суть нарушения	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения хозблок строения № 1 обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Предписание	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения хозблок строения № 1 обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Нарушитель	директор Прусенков Р.В.
Реквизиты предп.	Предписание № 170/1/1 от 12.04.2016 года
Дата предписания	12.04.2016
Основание	п.20 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года
Срок выполнения	01.12.2016
Статус	Исполнено
Принятые меры	В отношении должностного лица директора ГАУК г. Москвы ПКИО "Лианозовский" Прусенкова Р.В., 20.04.2016 года составлен административный протокол № 212 по ч.1, ст. 20.4 КоАП РФ
Адм. наказание	директора ГАУК г. Москвы ПКИО "Лианозовский" Прусенкова Р.В.,

Суть нарушения	Нарушение 6 Допущено размещение под трибуной горючих веществ и материалов.
Предписание	Допущено размещение под трибуной горючих веществ и материалов.
Нарушитель	директор Прусенков Р.В.
Реквизиты предп.	Предписание № 170/1/1 от 12.04.2016 года
Дата предписания	12.04.2016
Основание	ст.1, ст. 3, ст. 4, ст. 6 ФЗ 123 от 22.07.2008 года Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.210 Приказа от 16 апреля 2014 года N 474 Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.7.21 СП 2.13130.2012 "обеспечение огнестойкости объектов защиты".
Срок выполнения	01.12.2016
Статус	Исполнено
Принятые меры	В отношении должностного лица директора ГАУК г. Москвы ПКИО "Лианозовский" Прусенкова Р.В., 20.04.2016 года составлен административный протокол № 212 по ч.1, ст. 20.4 КоАП РФ
Адм. наказание	директора ГАУК г. Москвы ПКИО "Лианозовский" Прусенкова Р.В.,
Суть нарушения	Нарушение 7 Помещения технического назначения электрощитовая и серверная в строении 2 не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа EI 45 и перекрытиями не ниже 3-го типа REI 45.
Предписание	Помещения технического назначения электрощитовая и серверная в строении 2 не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа EI 45 и перекрытиями не ниже 3-го типа REI 45.
Нарушитель	директор Прусенков Р.В.
Реквизиты предп.	Предписание № 170/1/1 от 12.04.2016 года
Дата предписания	12.04.2016
Основание	ст.1, ст. 3, ст. 4, ст. 6 ФЗ 123 от 22.07.2008 года Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.212 Приказа от 16 апреля 2014 года N 474 Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.4.2 СП 4.13130.2013 "Обеспечение огнестойкости объектов защиты"
Срок выполнения	01.12.2016
Статус	Исполнено
Принятые меры	В отношении должностного лица директора ГАУК г. Москвы ПКИО "Лианозовский" Прусенкова Р.В., 20.04.2016 года составлен административный протокол № 212 по ч.1, ст. 20.4 КоАП РФ
Адм. наказание	директора ГАУК г. Москвы ПКИО "Лианозовский" Прусенкова Р.В.,
Суть нарушения	Нарушение 8 Древесина применяемая для настила планшета сцены не подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях ст.1, ст. 3, ст. 4, ст. 6 ФЗ 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.212 Приказа от 16 апреля 2014 года N 474 Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.4.11 СП 4.13130.2013 обеспечение огнестойкости объектов защиты
Предписание	Древесина применяемая для настила планшета сцены не подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях ст.1, ст. 3, ст. 4, ст. 6 ФЗ 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.212 Приказа от 16 апреля 2014 года N 474 Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.4.11 СП 4.13130.2013 обеспечение огнестойкости объектов защиты
Нарушитель	директор Прусенков Р.В.
Реквизиты предп.	Предписание № 170/1/1 от 12.04.2016 года
Дата предписания	12.04.2016
Основание	ст.1, ст. 3, ст. 4, ст. 6 ФЗ 123 от 22.07.2008 года Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.212 Приказа от 16 апреля 2014 года N 474 Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.4.11 СП 4.13130.2013 "Обеспечение огнестойкости объектов защиты"
Срок выполнения	01.12.2016
Статус	Исполнено
Принятые меры	В отношении должностного лица директора ГАУК г. Москвы ПКИО "Лианозовский" Прусенкова Р.В., 20.04.2016 года составлен административный протокол № 212 по ч.1, ст. 20.4 КоАП РФ
Адм. наказание	директора ГАУК г. Москвы ПКИО "Лианозовский" Прусенкова Р.В.,
Нарушения не выявлены	№ 77150601413987

Орган контроля	Главное управление МЧС России по г. Москве
Приказ органа	№ 1343 — 09.12.2015
ФИО проверяющ.	Инженер 4 регионального отдела надзорной деятельности Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве Ибрагимов Руслан Айдарович
Номер ФРГУ	10001014350
Цель	Исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Rogozina от 22 сентября 2015 года № РД-П4-6456
Решение	11.12.2015
Период	11.12.2015 — 25.12.2015
Тип	Внеплановая, выездная
Юр. адрес	Москва, ул. Угличская, д. 13.
Адрес проверки	Москва, ул. Руставели, вл. 7, стр. 1, 2.
Факт. дата пров.	11.12.2015 — 2 часа
Факт. ФИО пров.	Инженер 4 регионального отдела надзорной деятельности Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве Ибрагимов Руслан Айдарович
Представитель	директор Прусенков Р.В. — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров.	г. Москва, ул. Руставели, вл.7, стр.1, 2
Дата акта	11.12.2015
Место составл.	г. Москва, ул. Руставели, вл.7, стр.1, 2
Результат	Нарушения не выявлены

Результат неизвестен № 201501478408

Орган контроля	Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Москве
Цель	Пожарный надзор 69-ФЗ
Дата начала	Март 2015
Длительность	20 дней
Тип	Плановая, выездная
Факт. адрес	улица Угличская, д.13
Место объекта	улица Угличская, д.13