

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление МЧС России по г. Москве

### Памятка

#### **Наступает осенне-зимний пожароопасный период!**

С наступлением осенне-зимнего периода наступает пожароопасный период. Статистика утверждает, что количество пожаров в этот период возрастает и в основном они происходят в жилом секторе.

Основными причинами происходящих пожаров являются человеческий фактор, неисправность или нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих приборов. Необходимо постоянно помнить, что небрежность и халатность в обращении с обогревательными приборами, в т.ч. электрическими, неисправным печным отоплением могут привести к пожару.

Напоминаем требования правил пожарной безопасности, которыми необходимо руководствоваться при эксплуатации печного оборудования:

1. Допускается эксплуатация печей только на твердом топливе.
2. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.
3. Для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымовых каналов должна быть не менее 120 мм.
4. Для защиты пола, стен и перегородок от возгорания следует предусматривать:
  - на сгораемом и трудносгораемом полу под топочной дверкой металлический лист размером 0.7х0.5 м длиной стороной вдоль печи;
  - изоляцию сгораемой стены или перегородки, примыкающей под углом к фронту печи, штукатуркой толщиной 25 мм. по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону, толщиной 8 мм. на высоту от пола до уровня 0.25 м выше верха топочной дверки.
5. Под каркасными печами и кухонными плитами на металлических ножках на сгораемом полу необходимо предусматривать укладку асбестового картона толщиной 10 мм и листа кровельной стали. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

6. Расстояние от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других сгораемых предметов должно быть не менее 1,25м.

7. В местах пересечения дымовой трубы (дымохода) сгораемых или трудносгораемых конструкций должны устраиваться разделки. Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемых конструкций должно быть не менее 38 см. до трудносгораемых - 25 см. На чердаках дымовые трубы должны быть побелены.

8. Поверхности отопительных приборов и дымоходов должны систематически очищаться от пыли и других горючих отходов.

9. Запрещается:

9.1. Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.

9.2. Применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

9.3. Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.

9.4. Топить углем печи, не приспособленные для этой цели.

9.5. Устанавливать печи в мансардных помещениях.

9.6. Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефлекторы.

9.7. Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми.

9.8. Топка печей в летний пожароопасный период.

9.9. Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы.

9.10. Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям.

9.11. Хранить емкости с горючими веществами в жилых помещениях, на чердаках, балконах и в подвалах.

**Телефон пожарной охраны – 101, 01**

**Единый телефон доверия**

**Главного управления МЧС России по г. Москве: (495) 637-22-22**

**<http://www.mchs.gov.ru/> – интернет сайт МЧС России**